

PRESTANDEDEKLARATION

No. SE-69-1-20150521

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Brandpost typ 1-5 med formstabil slang 19 och 25mm

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fast byggnadsinstallation för att förse boende i fastigheten med förutsättningar för brandbekämpning.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Presto Brandsäkerhet AB, Värmbolsvägen 2, Box 315, 641 23 Katrineholm

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

AVCP1

6. a) Harmoniserad standard:

EN 671-1:2012, anmält organ 0402 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Minsta flöde spridd stråle 0,6MPa (19 mm)	≥ 53 l/min	EN 671-1:2012
Minsta flöde sluten stråle 0,6MPa (19 mm)	≥ 53 l/min	EN 671-1:2012
Minsta flöde spridd stråle 0,6MPa (25 mm)	≥ 102 l/min	EN 671-1:2012
Minsta flöde sluten stråle 0,6MPa (25 mm)	≥ 102 l/min	EN 671-1:2012
Effektiv kastlängd sluten stråle 0,2MPa	≥ 10 m	EN 671-1:2012
Effektiv kastlängd spridd stråle 0,2MPa	≥ 3 m	EN 671-1:2012

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:



Robert Johansson
Avdelningschef Brandposter

Katrineholm, Sverige, 2015-04-23