

Gäller samtliga Presto stigarledningsluckor och ventilskåp

- Kontrollera att luckan/skåpet ej har utsatts för åverkan eller på annat sätt skadats.
- Tydligt läsbar skylt skall finnas vid luckan/skåpet.
- Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.

