

200W 230V, IP31



Montageanvisning

- FMS 200 - monteras alltid stående (lodrätt) med vredet underst på värmaren.
- Fast installation skall utföras av behörig installatör.
- Anslut frostvakten och ställ in termostaten på * = ca +5°.
- Om frostvakten blir för varm löser ett elektroniskt överhettningsskydd ut. För att återställa överhettningsskyddet måste frostvakten göras strömlös en kort period. Dvs. strömmen måste brytas helt fram till frostvakten. Ställ sedan termostatvredet på * som är fullt tillräcklig frostskydd.



Art. nr.	Typ	Kapslingsklass	Dim. (l x h x b)	RSK nr.
100624	Frostvakt	IP31	298 x 90 x 68	673 66 21